



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e o parágrafo 1º do artigo 41 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto para construção, reforma ou ampliação a partir de: 13/01/2025.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE8221003477A			
Nome da Edificação: UBS PORTE III - BAIRRO SÃO PAULO			
Nome Fantasia: UBS PORTE III - BAIRRO SÃO PAULO			
Logradouro público: Rua Alcênio Antonio dos Passos			Nº:
Bairro: SÃO PAULO	Município: NAVEGANTES/SC	CEP: 88371-112	
Complemento:		LAT/LONG: (-26.873335719177,-48.658305697345)	
Referência:		Arquivo:	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 1	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A8221003997A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 740,63 (m²)		
Nome Solicitante: L. L. C. F.	CPF/CNPJ: ***.675.219-**	Evento: Não
Data da Solicitação: 13/01/2025	Quantidade de anexos: 2	Risco do processo: Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO			
3.1.1. UBS (389335)			
Área da solicitação: 740,63 (m²)		Área aprovada: 740,63 (m²)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: 740,63 (m)	Área de A-1 compartimentada: 0,00 (m²)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI (RT)	Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m²)	Situação: NOVA	Lotação Máxima: 106
Tipo Construtivo: ALVENARIA CONVENCIONAL	Escada do Bloco: Sem escada	Quantidade de Glp: --	Risco do Bloco: Risco II
Resumo do enquadramento simplificado (7109560): A somatória das áreas dos bloco integrados é menor ou igual a área máxima permitida de 750m². Altura total das destinações é menor ou igual a altura base. Altura do bloco é 0m, altura base é 9m. Área total menor ou igual a 750m². Número de pavimento(s) menor ou igual a 3. Não existe ocupação M8 nesse bloco e pode ser Risco II. Uso/Armazenamento de GLP é menor ou igual a 190kg. Líquido inflamável em área interna menor ou igual a 0.25m³. Líquido inflamável em área externa menor ou igual a 20m³. Não existe ocupação F6 ou F11 nesse bloco com lotação superior à 100 pessoas. Não existe ocupação F (exceto F6 e F11) nesse bloco com lotação superior à 200 pessoas. Ocupações e destinações em CONFORMIDADE com o QUADRO de Características dos imóveis Risco III (relação área e altura) da IN 1.			
Responsável técnico: Guilherme Mateus Hinnig		Registro (CREA/CAU/CRT): SC104.937-8	

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	H-3 [Serviço de saúde e institucional] Hospitalar	Postos de saúde e puericultura (com internação)	0,00	106,00	740,63	0,00	740,63

RISCOS ESPECIAIS	
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.	

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[PE] - Gerenciamento de riscos e plano de emergência	[IEL] - Instalações elétricas
[SE] - Saídas de emergência	[BI] - Brigada de incêndio
[AI] - Alarme de incêndio	[DAI] - Detectores automáticos de incêndio
[CMAR] - Controle de materiais de acabamento e revestimento	[PPE] - Proteção por extintores
[IE] - Iluminação de emergência	[SAL] - SAL - Sinalização para abandono de local

3. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	Município de Navegantes	83.102.855/0001-50
2	L. L. C. F.	***675219**

4. OBSERVAÇÃO

O início da obra deve ser informado no sistema e-SCI sob pena de aplicação de sanções.

Quartel de NAVEGANTES/SC, 13/01/2025

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

NAVEGANTES/SC, 13/01/2025

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **560466e35fb37f4a12c96f17590f44f92ae47c89**